

2022年1月份莒南县城市供水管网水水质公告

2022年1月14日

项目		浑浊度	色度	臭和味	余氯 (ClO ₂)	细菌 总数	总大肠 菌群	CODMn
单位		NTU	度		mg/l	CFU/ml	CFU/ 100ml	mg/l
国家标准		1 (特殊3)	15	无异臭异味	≥0.02	100	不得检出	3 (特殊5)
取 样 地 点	县府	0.5	5	无	0.09	3	未检出	2.12
	馨德花园	0.4	5	无	0.1	2	未检出	1.96
	裕隆嘉园	0.5	5	无	0.08	2	未检出	2.0
	自来水公司 南家属院	0.5	5	无	0.1	4	未检出	2.1
	莒南一中	0.6	5	无	0.09	5	未检出	1.9
	老交通局	0.6	5	无	0.07	5	未检出	1.97
备注：所检测各项指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》								

莒南县自来水公司